

**ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  
ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΕΡΑ ΤΗΣ ΜΙΥΑ**

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ/ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ / ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ	ΠΛΗΡΩΜΗ	ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ HOOD U15 590X590X125 ø200	6	ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ COSMOONE <a href="http://www.cosmo-one.gr">www.cosmo-one.gr</a>	NNA / Ε' ΧΡΗΜ. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ	ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩ N ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ COSMOONE <a href="http://www.cosmo-one.gr">www.cosmo-one.gr</a>
2. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ HOOD H14 590X590X125 ø200	8			
3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ U15 520X1120X69	4			
4. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ H11 520X1120X69	4			
5. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ H14 590X590X69 (ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)	1			
6. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΙΒΩΤΙΟΥ H11 375X575X69	2			
7. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ H14 (ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ RAP- MED 850) 287X287X292	4			
8. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΛΥΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ H14 (AIR SHOWER AS- 2000) 287X287X292	2			
9. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΑΚΚΟΦΙΛΤΡΟΥ F8 592X592X292	8			
10. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟΥ G4 600X300X15	2			
11. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΦΙΛΤΡΟΥ G4 592X592X48	8			
12. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΚΜ 594X594X44	16			
13. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΗΜΙΚΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ ΚΚΜ 300X300X44	8			
14. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ / ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ	1			
15. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΚΜ	2			

- Στοιχεία επικοινωνίας: Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Θ. Γαλανόπουλος ΠΝ - τηλ. 210-7261197
- Κρατήσεις – ΦΠΑ – ΦΕ : σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
- Κριτήριο ανάθεσης: πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
- Μεταφορά/ εγκατάσταση: με έξοδα του προμηθευτή.
- Λοιπές πληροφορίες: ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ COSMOONE [www.cosmo-one.gr](http://www.cosmo-one.gr)  
ΚΑΙ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ant – NNA – 77243